Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no concelho de Anadia

Zona de Abastecimento de Anadia

EDITAL n.º 18/2026

2º Trimestre

01 de abril a 30 de junho de 2026

Em conformidade com o artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procede-se à "divulgação dos dados da qualidade da água", tendo por base a verificação da qualidade da água da rede pública efetuada, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro [unidades]	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP [%]	N.º Análises PCQA		% Análises Realizadas
		Mín.	Máx.			Previstas	Realizadas	
Controlo de Rotina 1								
***Escherichia Coli** (E. Coli)* [N/100 ml]	0	0	0	0	100	16	16	100
Bactérias Coliformes [N/100 ml]	0	0	0	0	100	16	16	100
Desinfetante Residual [mg/l Cl]	---	0,29	0,75	0	---	16	16	100
Controlo de Rotina 2								
Número de Colónias a 22 °C [N/ml a 22ºC]	Sem alteração anormal	0	0	0	100	7	7	100
Condutividade [µS/Cm a 20 °C]	2500	384	469	0	100	7	7	100
Enterococos [N/100ml]	0	0	0	0	100	7	7	100
Cor [mg/l PtCo]	20	<6	<6	0	100	7	7	100
pH [Escala de Sorensen]	≥ a 6,5 e ≤ 9,5	7,5	8	0	100	7	7	100
Cheiro, a 25 °C [fator de diluição]	3	<1	<1	0	100	7	7	100
Sabor, a 25 °C [fator de diluição]	3	<1	<1	0	100	7	7	100
Turvação [UNT]	4	<0,80	<0,80	0	100	7	7	100
Nitratos [mg NO_3/l]	50	<2,2	9,8	0	100	7	7	100
Manganês [µg Mn/l]	50	<10	<10	0	100	7	7	100
Ferro [µg Fe/l]	200	<40	67	0	100	7	7	100
Arsénio [µg As/l]	10	<3,0	<3,0	0	100	7	7	100
Controlo de Inspeção								
Clostrídium perfringens [N/100 ml]	0	0	0	0	100	1	1	100
Amónio [mg NH_4/l]	0,50	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100
Sulfatos [mg SO_4/l]	250	95	95	0	100	1	1	100
Nitritos [mg NO_2/l]	0,5	<0,04	<0,04	0	100	1	1	100
Aluminio [µg Al/l]	200	18	18	0	100	1	1	100
Oxidabilidade [mg O_2/l]	5	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Antimónio [µg Sb/l]	10	<3,0	<3,0	0	100	1	1	100
Benzeno [µg /l]	1,0	<0,20	<0,20	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno [µg/l]	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100	1	1	100
Bisfenol A [µg/l]	2,5	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
Boro [mg B/l]	1,5	0,0288	0,0288	0	100	1	1	100
Bromatos [µg BrO_3/l]	10	<3,0	<3,0	0	100	1	1	100
Cádmio [µg Cd/l]	5,0	<1,5	<1,5	0	100	1	1	100
Cálcio [mg Ca/l]	---	62	62	0	---	1	1	100
Chumbo [µg Pb/l]	5	<3,0	<3,0	0	100	1	1	100
Cianetos [µg CN/l]	50	<5	<5	0	100	1	1	100
Cobre [mg Cu/l]	2,0	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100
Crómio [µg Cr/l]	25	<6,0	<6,0	0	100	1	1	100
1,2-Dicloroetano [µg/l]	3,0	<0,750	<0,750	0	100	1	1	100
Dureza Total [mg $CaCO_3$/l]	---	253	253	0	---	1	1	100
Fluoretos [mg F/l]	1,5	<0,30	<0,30	0	100	1	1	100
Magnésio [mg Mg/l]	---	20	20	0	---	1	1	100
Mercúrio [mg Hg/l]	1,0	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Níquel [µg Ni/l]	20	<6,0	<6,0	0	100	1	1	100
HAP-Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos [µg/l]	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100	1	1	100
Benzo(b)fluoranteno [µg/l]	---	<0,0200	<0,0200	0	---	1	1	100
Benzo(k)Fluoranteno [µg/l]	---	<0,0200	<0,0200	0	---	1	1	100
Benzo(ghi)perileno [µg/l]	---	<0,0200	<0,0200	0	---	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno [µg/l]	---	<0,0200	<0,0200	0	---	1	1	100
Selénio [µg Se/l]	20	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Cloretos [mg Cl/l]	250	17	17	0	100	1	1	100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno [µg/l]	10	<0,20	<0,20	0	100	1	1	100
Tetracloroeteno [µg/l]	---	<0,20	<0,20	0	---	1	1	100
Tricloroeteno [µg/l]	---	<0,10	<0,10	0	---	1	1	100
Trihalometanos Total [µg/l]	100	17,6	17,6	0	100	1	1	100
Clorofórmio [µg/l]	---	0,22	0,22	0	---	1	1	100
Bromofórmio [µg/l]	---	10,4	10,4	0	---	1	1	100
Bromodiclorometano [µg/l]	---	1,19	1,19	0	---	1	1	100
Dibromoclorometano [µg/l]	---	5,84	5,84	0	---	1	1	100
Sódio [mg Na/l]	200	13	13	0	100	1	1	100
Ácidos haloacéticos (HAA) [µg/l]	60	1,9	1,9	0	100	1	1	100
Ácido monocloroacético	---	<1,0	<1,0	0	---	1	1	100
Ácido dicloroacético	---	<0,50	<0,50	0	---	1	1	100
Ácido tricloroacético	---	<0,50	<0,50	0	---	1	1	100
Ácido monobromoacético	---	<1,0	<1,0	0	---	1	1	100
Ácido dibromoacético	---	1,86	1,86	0	---	1	1	100
Atividade alfa total [Bq/l]	0,10 (nível de verificação)	0,031	0,031	0	---	1	1	100
Urânio 234 [Bq/l]	---	<0,01	<0,01	0	---	1	1	100

ANADIA
TERRA DE PAIXÕES

Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no concelho de Anadia

Zona de Abastecimento de Anadia

EDITAL n.º 18/2026

2º Trimestre

01 de abril a 30 de junho de 2026

Parâmetro [unidades]	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP [%]	N.º Análises PCQA		% Análises Realizadas
		Mín.	Máx.			Previstas	Realizadas	
Urânio 238 [Bq/l]	---	<0,01	<0,01	0	---	1	1	100
Rádio 226 [Bq/l]	---	<0,01	<0,01	0	---	1	1	100
Polónio 210 [Bq/l]	---	<0,01	<0,01	0	---	1	1	100
Dose indicativa [mSv/ano]	0,1	<0,1	<0,1	0	100	1	1	100
Cloritos [mg/l]	0,25	<0,0050	<0,0050	0	100	1	1	100
Cloratos [mg/l]	0,25	0,0694	0,0694	0	100	1	1	100
Potássio [mg/l]	Sem alteração anormal	1,83	1,83	0	100	1	1	100
Urânio [µg/l]	30	0,68	0,68	0	100	1	1	100
Soma de PFAS [µg/l]	0,10	0,00082	0,00082	0	100	1	1	100
Ácido perfluorobutanoico (PFBA) [µg/l]	---	<0,00150	<0,00150	0	---	1	1	100
Ácido perfluoropentanoico (PFPA) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluoro-hexanoico (PFHxA) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluoro-heptanoico; (PFHpA) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluoro-octanoico (PFOA) [µg/l]	---	0,00030	0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluorononanoico (PFNA) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluorodecanoico (PFDA) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluoro-hexanossulfónico (PFHxS) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030.	0	---	1	1	100
Ácido perfluoro-heptanossulfónico (PFHpS) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluoro-octanossulfónico (PFOS) [µg/l]	---	<0,00052	<0,00052	0	---	1	1	100
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS) [µg/l]	---	<0,0010	<0,0010	0	---	1	1	100
Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS) [µg/l]	---	<0,00030	<0,00030	0	---	1	1	100
Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS) [µg/l]	---	<0,0010	<0,0010	0	---	1	1	100
Pesticidas Totais [µg/l]	0,50	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100
Pesticidas Individuais [µg/l]	---			---	---			---
Bentazona [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Clorpirifos [µg/l]	0,10	<0,0300	<0,0300	0	100	2	2	100
Dimetoato[µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Ometoato [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Diurão [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Dimetenamida-P [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
Metabolito M656PH051 [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
Imidaclopride [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
MCPA [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Metalaxil [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Metribuzina [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Metolacloro [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Tebuconazol [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Terbutilazina [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Desetilterbutilazina [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	2	2	100
Glifosato [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
AMPA [µg/l]	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100

Informação complementar relativa a incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas implementadas para as regularizar, informações sobre o perigo potencial para a saúde humana): ———-

Observações: Os Ensaios foram realizados pelo laboratório de ensaios águas (NP EN ISO/IEC 17025:2005) Luságua Ambiente — Serviços Ambientais, S.A., com a Acreditação n.º L0302-1 (Edição 23 de 20/12/2022) passada pelo Instituto Português de Acreditação, ver em http://www.ipac.pt/pesquisa/acredita.asp, considerado apto pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, ver em www.ersar.pt, pesquisar por:
O QUE FAZEMOS > Controlo da qualidade da água > Laboratórios.
Esclarecimentos complementares poderão ser solicitados no Serviço de Controlo da Qualidade da Água do Município.

EDITAL publicitado na página de Internet do Município de Anadia: www.cm-anadia.pt, a 22 de setembro de 2026.

O Presidente da Câmara Municipal

Assinado por: **JORGE EDUARDO FERREIRA SAMPAIO**
Num. de Identificação: 09800861
Data: 2026.09.22 10:02:43+01'00'

_____
Jorge Eduardo Ferreira Sampaio