MUNICÍPIO DE ANADIA

EDITAL

"CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ANADIA"

ZA DE LEVIRA

1º Trimestre – janeiro a março de 2018

Em conformidade com o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010 de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro, procede-se à "divulgação dos dados da qualidade da água", tendo por base a verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro [unidades]	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		Cumprimento do VP [%]	N.º Análises PCQA		% Análises Realizadas
		Mín.	Máx.		Previstas	Realizadas	
Controlo de Rotina 1							
Escherichia Coli (E. Coli) [N/100 ml]	0	0	0	100	3	3	100
Bactérias Coliformes [N/100 ml]	0	0	0	100	3	3	100
Desinfectante Residual [mg/l Cl]	---	0,3	0,36	---	3	3	100
Controlo de Rotina 2							
Amónio [mg NH_4/l]	0,50	< 0,05	< 0,05	100	2	2	100
Número de Colónias a 22 °C [N/ml a 22ºC]	Sem alteração anormal	0	0	100	2	2	100
Número de Colónias a 37 °C [N/ml a 37ºC]	Sem alteração anormal	0	0	100	2	2	100
Condutividade [µS/Cm a 20 °C]	2500	279	369	100	2	2	100
Cor [mg/l PtCo]	20	< 3,0	< 3,0	100	2	2	100
pH [Escala de Sorensen]	6,5 a 9,0	7,3	7,3	100	2	2	100
Manganês [µg Mn/l]	50	< 5,0	5,0	100	2	2	100
Nitratos [mg NO_3/l]	50	22	49	100	2	2	100
Oxidabilidade [mg O_2/l]	5	< 1,0	< 1,0	100	2	2	100
Cheiro, a 25 °C [fator de diluição]	3	< 1	< 1	100	2	2	100
Sabor, a 25 °C [fator de diluição]	3	< 1	< 1	100	2	2	100
Turvação [UNT]	4	< 1,0	< 1,0	100	2	2	100

Informação complementar relativa aos incumprimentos (causas e medidas corretivas implementadas para regularizar a qualidade da água):

Observações: Os Ensaios foram realizados pelo laboratório de ensaios águas (NP EN ISO/IEC 17025:2005) SUMA Matosinhos com a Acreditação n.º L0335, passada pelo Instituto Português de Acreditação, ver em http://www.ipac.pt/pesquisa/acredita.asp, considerados aptos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, ver em www.ersar.pt, pesquisar por Entidades do sector > Serviços de águas e resíduos > Qualidade da água. Esclarecimentos complementares poderão ser solicitados na Subunidade destes Serviços

O presente EDITAL encontra-se publicitado na página de Internet do Município de Anadia: www.cm-anadia.pt.

Câmara Municipal de Anadia, 27 de junho de 2018

A Presidente da Câmara Municipal

_____