

**Dados da Amostra**

Matriz: Consumo humano  
Ref. Cliente: Num ponto da Rede de Saúde  
Amostrado: LPQ Norte  
Data da Amostragem: 2011-12-06  
Data da Entrega: 2011-12-06

SMAS ANADIA  
Largo do Município  
3780-215 ANADIA

Início da Análise em: 2011-12-13

Conclusão da Análise em: 2011-12-14

**Parâmetros**

Manganês (Exp. Mn)

**Resultados**

20 µg/ L Mn

**VP**

50

MI 04-117 ed.6 (Ensaio efectuado e acreditado no

LPQ-Sul)

Valores Legislados do(a): D.L. 306/07

**Observações:**

Todos os parâmetros analisados estão de acordo com o referencial aplicável.

Vila Nova de Gaia, 2011-12-15



( Patricia Reimao - Responsável Técnico)

**UFC** Unidades Formadoras de Colónias

**L.Q.** Limite de Quantificação

**VMR** Valor Máximo Recomendável Legislado

**VLE** Valor Limite de Emissão Legislado

**VP** Valor Paramétrico Legislado

**VMA** Valor Máximo Admissível Legislado

**VL** Valor Limite Legislado

**VR** Valor Recomendado Legislado

**ND** Não Detectado

A Colheita da amostra está incluída no âmbito da acreditação (MI 01-029 Ed.9).

O ensaio assinalado com \* não está incluído no âmbito da acreditação. O ensaio assinalado com \*\* foi subcontratado.

**Subcontratado A** Ensaio subcontratado a laboratório acreditado para a sua realização

**Subcontratado NA** Ensaio subcontratado a laboratório não acreditado para a sua realização.

Os resultados assinalados a negrito encontram-se fora dos limites de especificação.

A representatividade das amostras só é garantida pelo LPQ quando a amostragem é da sua responsabilidade.

Os resultados constantes neste Relatório de Ensaio, referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas. Este Boletim só pode ser reproduzido na totalidade. A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor) representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado.