

Relatório de Ensaio nº 8533/12/N (Versão nº1)

Dados da Amostra

Matriz: Consumo humano
Ref. Cliente: V.N.Monsarros - R. Igreja
Amostrado: LPQ Norte
Data da Amostragem: 2012-12-04
Data da Entrega: 2012-12-04

SMAS ANADIA
Largo do Municipio
3780-215 ANADIA

Início da Análise em: 2012-12-04

Conclusão da Análise em: 2012-12-10

Parâmetros	Resultados	VP
<i>Escherichia coli</i> MI 04-019 ed.0	0 UFC/ 100mL	0
Coliformes totais MI 04-019 ed. 0	0 UFC/ 100mL	0
Cloro residual livre local MI 04-018 ed.3	0.1 mg/ L Cl ₂	-
Azoto Amoniacal (Exp. NH ₄) MI 04-112 ed.8	<0.02 (L.Q.) mg/ L NH ₄	0.50
Número de Colónias a 22°C ISO 6222:1999	ND UFC/ mL	Sem alteração anormal
Número de colónias a 37°C ISO 6222:1999	ND UFC/ mL	Sem alteração anormal
Condutividade MI 04-007 ed.5	44 *10 µS/cm a 20°C	2500
Cor MI 04-002 ed.7	<2 (L.Q.) mg/L Pt/Co	20
pH MI 04-006 ed.7	7.7 Esc. Sorensen(20°C)	6.5-9.0
Manganês (Exp. Mn) MI 04-117 ed.6 (Ensaio efectuado e acreditado no LPQ-Sul)	50 µg/ L Mn	50
Nitratos (Exp. NO ₃) MI 04-076 ed.4	<10 (L.Q.) mg/ L NO ₃	50
Oxidabilidade (Exp. O ₂) MI 04-012 ed.8	<1.0 (L.Q.) mg/ L O ₂	5.0

(continua)

A Colheita da amostra está incluída no âmbito da acreditação (MI 01-029 Ed.10).

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação. O ensaio assinalado com ** foi subcontratado.

Subcontratado A Ensaio subcontratado a laboratório acreditado para a sua realização

Subcontratado NA Ensaio subcontratado a laboratório não acreditado para a sua realização.

Os resultados assinalados a negrito encontram-se fora dos limites de especificação.

A representatividade das amostras só é garantida pelo LPQ quando a amostragem é da sua responsabilidade.

Os resultados constantes neste Relatório de Ensaio, referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas. Este Boletim só pode ser reproduzido na totalidade. A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor) representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado.

Relatório de Ensaio nº 8533/12/N (Versão nº1)

Dados da Amostra

Matriz: Consumo humano
Ref. Cliente: V.N.Monsarros - R. Igreja
Amostrado: LPQ Norte
Data da Amostragem: 2012-12-04
Data da Entrega: 2012-12-04

SMAS ANADIA
Largo do Municipio
3780-215 ANADIA

Início da Análise em: 2012-12-04

Conclusão da Análise em: 2012-12-10

Parâmetros

Resultados

Cheiro (TON)

<1

3

MI 04-040 ed.1

Sabor (TFN)

<1

3

MI 04-040 ed.1

Turvação

0.70 NTU

4


MI 04-055 ed.1

Valores Legislados do(a): D.L. 306/07

Observações:

Todos os parâmetros analisados estão de acordo com o referencial aplicável.

Vila Nova de Gaia, 2012-12-12



(Patricia Reimao - Responsável Técnico)

A Colheita da amostra está incluída no âmbito da acreditação (MI 01-029 Ed.10).

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação. O ensaio assinalado com ** foi subcontratado.

Subcontratado A Ensaio subcontratado a laboratório acreditado para a sua realização

Subcontratado NA Ensaio subcontratado a laboratório não acreditado para a sua realização.

Os resultados assinalados a negrito encontram-se fora dos limites de especificação.

A representatividade das amostras só é garantida pelo LPQ quando a amostragem é da sua responsabilidade.

Os resultados constantes neste Relatório de Ensaio, referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas. Este Boletim só pode ser reproduzido na totalidade. A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor) representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado.